

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского  
округа, городского округа Верхний Тагил  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624194 г. Невьянск, ул. Дзержинского 8а, тел.8 (34356) 2-12-56; [tond-kirovgrad@mail.ru](mailto:tond-kirovgrad@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а  
(место составления акта)

19 марта 2020 г.  
(дата составления акта)

15 часов 10 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 49

По адресу/адресам: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 30.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 03 марта 2020 года № 49, главного  
государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-  
Нейвинский, Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил по пожарному  
надзору А.В. Барахоева.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 "БЕЛОЧКА" С КОРПУСОМ № 2 "СОБОЛЕК" (МБДОУ Д/С №  
12 "БЕЛОЧКА")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 часа, 30 мин

«19» марта 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 дня/2 часа, 00 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского  
городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,  
городского округа Верхний Тагил

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): заведующий МБДОУ Д/С  
№ 12 "БЕЛОЧКА" Голицына Ольга Борисовна, 03.03.2020 года в 08 ч. 15 мин.

В распоряжении имеется соответствующая отметка.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не  
требуется, в виду исполнения плана плановых проверок на 2020 год, размещенного на  
официальном интернет сайте <http://www.66.mchs.gov.ru/>; <http://prokuratura.ur.ru>

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку: Дауров Максим Александрович – заместитель начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа  
Верхний Тагил (Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского городского  
округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа и городского  
округа Верхний Тагил по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, (последнее – если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" Голицына Ольга Борисовна, заместитель заведующего по АХР МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" Ларионова Надежда Юрьевна.


(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. В группах №7, №8, в общем коридоре 1 – го этажа, материалы для отделки стен (пластиковые панели) в тамбурах, в спальнях помещениях, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для отделки стен, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует. Статья 134 ФЗ № 123-ФЗ, Постановление правительства РФ № 390 п. 33. (Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", заведующий Голицына О. Б.);
2. Материалы для покрытия полов (линолеум) в помещениях, и в общем коридоре 1 – го этажа здания, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует. Статья 134 ФЗ № 123-ФЗ, Постановление правительства РФ № 390 п. 33. (Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", заведующий Голицына О. Б.);
3. Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада, и отдельно стоящем здании (складском). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7. (Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", заведующий Голицына О. Б.);
4. Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада, и отдельно стоящем здании (складском). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7. (Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", заведующий Голицына О. Б.);
5. В группах №11, №12, система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не исправна. При передаче сигнала об обнаружении пожара от ручного пожарного извещателя на приёмно-контрольный прибор, не произошло включение системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 61. (Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", заведующий Голицына О. Б.);
6. Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения, здания склада. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 21. (Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", заведующий Голицына О. Б.)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Уведомление о проверке от 03.03.2020г.;
2. Распоряжение № 49 (приказ) от 03.03.2020 г. органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов) приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261;
4. Предписание №49/1/20 от 19.03.2020г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дауров Максим Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Григорьев Ольга Борисовна

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » марта 2020 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99  
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Голицына Ольга Борисовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022