

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа Верхний Тагил
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624194 г. Невьянск, ул. Дзержинского 8а, тел.8 (34356) 2-12-56; tond-kirovgrad@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 48/1/19

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТ-СКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 "БЕЛОЧКА" С КОРПУСОМ № 2 "СОБОЛЕК" (МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице законного представителя юридического лица –

заведующего МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА", Голицыной Ольги Борисовны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «03» марта 2020 года, № 48, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период: «12» марта 2020 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и «19» марта 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.,

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТ-СКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 "БЕЛОЧКА" С КОРПУСОМ № 2 "СОБОЛЕК" 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чапаева, 24 корп.1.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно: с заведующим МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" Голицыной Ольгой Борисовной, заместителем заведующего по АХР МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" Ларионовой Надеждой Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Материалы для отделки стен (пластиковые панели) в тамбуре центрального входа здания, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для отделки стен, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует.	Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление правительства РФ № 390 п. 33.	08.02.2021г.	
2.	Материалы для покрытия полов (линолеум) в лестничных клетках здания, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует.	Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление правительства РФ № 390 п. 33.	08.02.2021г.	
3.	Материалы для покрытия полов (линолеум) в помещениях здания, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая доку-	Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление правительства РФ № 390 п. 33.	08.02.2021г.	

	ментация на материалы для покрытия полов, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует.			
4.	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада, и отдельно стоящем здании (складском).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	08.02.2021г.	
5.	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада, и отдельно стоящем здании (складском).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	08.02.2021г.	
6.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения, здания склада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 21.	08.02.2021г.	
7.	В отдельно стоящем здании (складском), допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 42 а).	Устранено в ходе проверки.	
8.	В отдельно стоящем здании (складском), допущена эксплуатация электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 42 г), д).	Устранено в ходе проверки.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
 Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
 ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Голицына Ольга Борисовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022