

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Чапаева
ул., 24/1

ПРЕДПИСАНИЕ № 66-09-17/17-8291-2018
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 08.10.2018

При проведении проверки с 11.09.2018 по 08.10.2018
в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12
"Белочка" с корпусом №2 "Соболек"

юридический адрес 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1
дата регистрации 31.01.2011
ИНН/ОГРН 6621017992 / 1116621000154

1. Корпус № 1 "Белочка"(624190, г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1)
2. Корпус № 2 "Соболек"(624190, г. Невьянск, Долгих ул., 30)

рассмотрении представленных документов: акта проверки юридического лица от 08.10.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1. Корпус № 1 "Белочка"(624190, г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1)				
1.	Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.	СанПиН 2.4.1.3049-13	4.16.	18.11.2019
2. Корпус № 2 "Соболек"(624190, г. Невьянск, Долгих ул., 30)				
1.	Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.	СанПиН 2.4.1.3049-13	4.16.	18.11.2019
2.	В группе №11 стены должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.		5.1.	18.11.2019

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе
в срок до 18.11.2019

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12
"Белочка" с корпусом №2 "Соболек"

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Нижний
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе



Шерстнев Дмитрий Викторович

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

и.о. заведующего учреждением "Белочка" Сиваева М. В. *08.10.2012*

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Голицына Ольга Борисовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022